

別記様式第 1

(その 1)

消 火 器 具 点 検 票																
名 称								防 火 管理 者								
所 在								立 会 者								
点検種別		機 器 点 検		点検年月日		年 月 日～		年 月 日								
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名 TEL										
						住所										
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容						
				消 火 器 の 種 別									判定		不 良 内 容	
				A	B	C	D	E	F							
機 器 点 検																
設 置 状 況	設 置 場 所															
	設 置 間 隔															
	適 応 性															
	耐 震 措 置															
表 示 ・ 標 識																
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器															
	安 全 栓 の 封															
	安 全 栓															
	使用済みの表示装置															
	押し金具・レバー等															
	キ ャ ッ プ															
	ホ ー ス															
	ノズル・ホーン・ノズル栓															
	指 示 圧 力 計															
	圧 力 調 整 器															
	安 全 弁															
	保 持 装 置															
車 輪 (車 載 式)																
ガス導入管 (車載式)																

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具（その 2）

消火器具の内部等・機能	本・体内容筒器等	本体容器									
		内筒等									
		液面表示									
		消火剤	性								
			消火薬剤量								
	内部等・機能	加圧用ガス容器									
		カッター・押し金具									
		ホース									
		開閉式ノズル・切替式ノズル									
		指示圧力計									
		使用済みの表示装置									
		圧力調整器									
		安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)									
		粉上り防止用封板									
		パッキン									
サイホン管・ガス導入管											
ろ過網											
放射能力											
消火器具の耐圧性能											
簡火用消具	外形	/	/	/	/	/					
	水量等	/	/	/	/	/					
備考											
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名			
器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。A は粉末消火器具、B は泡消火器具、C は強化液消火器具、D は二酸化炭素消火器具、E はハロゲン化物消火器具、F は水消火器具をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。